

Поставщик: \_\_\_\_\_  
подпись М.П.

Покупатель: \_\_\_\_\_  
подпись М.П.

**Опросный лист № 0658-19-ЭМ2.ОЛ**  
**на камеры одностороннего обслуживания**  
(Технологическое присоединение многоквартирных жилых домов по адресу:  
г. Новомосковск, ул. Донская. ООО "Стройсити-М")

Приложение № \_\_\_ к Спецификации № \_\_\_  
к договору поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.201\_\_ г.  
ЛИСТ \_\_\_ ИЗ \_\_\_ ЛИСТОВ

|    |  |   |   |                     |                     |                     |
|----|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Номинальное напряжение   | <input type="checkbox"/> 6 кВ <input checked="" type="checkbox"/> 10 кВ   |   |                     |                     |                     |
| 2  | Серия камер КСО  | <input type="checkbox"/> КСО-298<br><input checked="" type="checkbox"/> КСО-312<br><input type="checkbox"/> КСО-366<br><input type="checkbox"/> КСО-393 | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |                     |                     |                     |
| 3  | Номинальный ток сборных шин                                      | 630 А 1000 А 1600 А   |   |                     |                     |                     |
| 4  | Схема главных цепей  |   |   |                     |                     |                     |
| 5  | Порядковый номер камеры по плану                                 |   | 1   | 2                   | 3                   | 4                   |
| 6  | Обозначение камеры   |   | КСО-312.203.410.000   | КСО-312.204.760.000 | КСО-312.203.510.000 | КСО-312.002.310.000 |
| 7  | Назначение или диспетчерское наименование камеры                 |   | ТП-163  | Тр-р 2              | СВ                  | СР                  |
| 8  | Шинный разъединитель   |   | -   | -                   | -                   | РВЗ-10/630-III      |
| 9  | Высоковольтный выключатель                                       |   | ВНА-10/630-20з  | ВНА-10/630-20зн     | ВНА-10/630-20з(св)  | ВНА-10/630-20зн     |
| 10 | Линейный разъединитель   |   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 11 | Трансформатор напряжения   |   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 12 | Трансформатор собственных нужд                                   |   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 13 | Предохранители   |   | -   | ПКТ103-10-100       | -                   | ПКТ103-10-100       |
| 14 | Класс точности и коэффициент трансформации трансформаторов тока  |   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 15 | Устройство защиты и автоматики                                   | Тип, серия  | -   | -                   | -                   | -                   |
| 16 |  | Функции защиты в кодах ANSI   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 17 |  | Дополнительно   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 18 |  | Амперметр   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 19 | Измерительные приборы  | Киловольтметр   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 20 |  | Измерительный преобразователь   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 21 |  | Многофункциональный прибор  | -   | -                   | -                   | -                   |
| 22 | Счетчик электроэнергии   | Марка, серия, модификация   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 23 |  | Место установки (Д/ШУ/ПУ)   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 24 |  | Комплектная поставка (ДА/НЕТ)   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 25 | Индикация напряжения   |   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 26 | Ограничители перенапряжений                                      |   | -   | -                   | -                   | -                   |
| 27 | Тип линии (воздушная ВЛ, кабельная КЛ, воздушно-кабельная КВЛ)   |   | КЛ  | -                   | КЛ                  | КЛ                  |
| 28 | Количество, число жил и сечение подключаемых кабелей             |   | -   | -                   | 6 (1×95/35)         | 6 (1×95/35)         |
| 29 | Количество и тип трансформаторов тока нулевой последовательности |   | -   | -                   | -                   | -                   |

**Дополнительные параметры для всех камер:**

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| 30                                   | Напряжение оперативных цепей             | <input type="checkbox"/> ~ 220 В <input type="checkbox"/> = 220 В <input type="checkbox"/> = 110 В  |
| 31                                   | Дополнительные защиты РЗА                | <input type="checkbox"/> ЛЗШ <input type="checkbox"/> УРОВ <input type="checkbox"/> АЧР<br><input type="checkbox"/> другое <input checked="" type="checkbox"/> не требуется |
| 32                                   | Автоматический ввод резерва (АВР)        | <input type="checkbox"/> между вводами и СВ <input type="checkbox"/> по алгоритму заказчика <input checked="" type="checkbox"/> не требуется                                |
| 33                                   | Дуговая защита                           | <input type="checkbox"/> на базе _____ <input checked="" type="checkbox"/> не требуется   |
| 34                                   | Телемеханика                             | <input type="checkbox"/> по отдельному опросному листу <input checked="" type="checkbox"/> не требуется   |
| 35                                   | Центральная сигнализация                 | <input type="checkbox"/> МПУ-ЦС <input type="checkbox"/> другое <input checked="" type="checkbox"/> не требуется  |
| 36                                   | Внутреннее освещение камер               | <input type="checkbox"/> не требуется<br><input checked="" type="checkbox"/> патрон с цоколем Е27<br><input type="checkbox"/> светодиодный светильник                       |
|                                      | Напряжение цепей освещения (при наличии) | <input type="checkbox"/> 12 В<br><input checked="" type="checkbox"/> 24 В<br><input type="checkbox"/> 36 В  |
| 37                                   | Способ поставки камер                    | <input type="checkbox"/> поштучно <input type="checkbox"/> блоками до 3 шт. в блоке<br><input checked="" type="checkbox"/> в составе КТП <input type="checkbox"/> другое    |
| 38                                   | Упаковка камер                           | <input type="checkbox"/> стрейч-пленка <input checked="" type="checkbox"/> не требуется   |
| 39                                   | Блокировка                               | <input type="checkbox"/> механическая <input type="checkbox"/> электромагнитная <input checked="" type="checkbox"/> не требуется  |
| 40                                   | Взаимная блокировка с РУНН в КТП         | <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет   |
| <b>В комплект поставки включить:</b> |  |   |
| 41                                   | Экран боковой (только для КСО-298)       | Левый _____ Правый _____  |

