

Поставщик: _____
подпись М.П.

Покупатель: _____
подпись М.П.

Опросный лист № 0439-19-ЭМ2.ОЛ
на камеры одностороннего обслуживания
(Технологическое присоединение жилых зданий по адресу:
г. Новомосковск, ул. Первомайская, район дома 77)

Приложение № ____ к Спецификации № ____
к договору поставки № _____ от _____.201__ г.
ЛИСТ ____ из ____ ЛИСТОВ

1	Номинальное напряжение	<input checked="" type="checkbox"/> 6 кВ <input type="checkbox"/> 10 кВ		
2	Серия камер КСО	<input type="checkbox"/> КСО-298	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> КСО-312	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> КСО-366	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> КСО-393	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Номинальный ток сборных шин	630 А 1000 А 1600 А		
4	Схема главных цепей			
5	Порядковый номер камеры по плану	1	2	3
6	Обозначение камеры	КСО-312.203.410.000	КСО-312.203.410.000	КСО-312.204.710.000
7	Назначение или диспетчерское наименование камеры	ТП-49	ТП-59	Тр-р
8	Шинный разъединитель	-	-	-
9	Высоковольтный выключатель	ВНА-10/630-20з	ВНА-10/630-20з	ВНА-10/630-20зп
10	Линейный разъединитель	-	-	-
11	Трансформатор напряжения	-	-	-
12	Трансформатор собственных нужд	-	-	-
13	Предохранители	-	-	ПКТ102-6-80
14	Класс точности и коэффициент трансформации трансформаторов тока	-	-	-
15	Устройство защиты и автоматики	Тип, серия	-	-
16		Функции защиты в кодах ANSI	-	-
17		Дополнительно	-	-
18		Амперметр	-	-
19	Измерительные приборы	Киловольтметр	-	-
20		Измерительный преобразователь	-	-
21		Многофункциональный прибор	-	-
22	Счетчик электроэнергии	Марка, серия, модификация	-	-
23		Место установки (Д/ШУ/ПУ)	-	-
24		Комплектная поставка (ДА/НЕТ)	-	-
25	Индикация напряжения	-	-	-
26	Ограничители перенапряжений	-	-	-
27	Тип линии (воздушная ВЛ, кабельная КЛ, воздушно-кабельная КВЛ)	КЛ	КЛ	КЛ
28	Количество, число жил и сечение подключаемых кабелей	-	-	3(1x95/35)
29	Количество и тип трансформаторов тока нулевой последовательности	-	-	-

Дополнительные параметры для всех камер:

30	Напряжение оперативных цепей	<input type="checkbox"/> ~ 220 В <input type="checkbox"/> = 220 В <input type="checkbox"/> = 110 В
31	Дополнительные защиты РЗА	<input type="checkbox"/> ЛЗШ <input type="checkbox"/> УРОВ <input type="checkbox"/> АЧР
		<input type="checkbox"/> другое <input checked="" type="checkbox"/> не требуется
32	Автоматический ввод резерва (АВР)	<input type="checkbox"/> между вводами и СВ <input type="checkbox"/> по алгоритму заказчика <input checked="" type="checkbox"/> не требуется
33	Дуговая защита	<input type="checkbox"/> на базе _____ <input checked="" type="checkbox"/> не требуется
34	Телемеханика	<input type="checkbox"/> по отдельному опросному листу <input checked="" type="checkbox"/> не требуется
35	Центральная сигнализация	<input type="checkbox"/> МПУ-ЦС <input type="checkbox"/> другое <input checked="" type="checkbox"/> не требуется
36	Внутреннее освещение камер	<input type="checkbox"/> не требуется <input type="checkbox"/> 12 В
		<input checked="" type="checkbox"/> патрон с цоколем Е27 <input type="checkbox"/> напряжение цепей освещения _____ <input checked="" type="checkbox"/> 24 В (при наличии)
		<input type="checkbox"/> светодиодный светильник <input type="checkbox"/> 36 В
37	Способ поставки камер	<input type="checkbox"/> поштучно <input type="checkbox"/> блоками до 3 шт. в блоке <input checked="" type="checkbox"/> в составе КТП <input type="checkbox"/> другое
38	Упаковка камер	<input type="checkbox"/> стрейч-пленка <input checked="" type="checkbox"/> не требуется
39	Блокировка	<input type="checkbox"/> механическая <input type="checkbox"/> электромагнитная <input checked="" type="checkbox"/> не требуется
40	Взаимная блокировка с РУНН в КТП	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
В комплект поставки включить:		
41	Экран боковой (только для КСО-298)	Левый _____ Правый _____

