

Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО "ПромЭнергоСбыт" за 2015 г.

№	Наименование структурной единицы (электросетевой организации)	Детальное наименование подстанции или ЛЭП, в результате нарушения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителю (УСЛУ)	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения объектного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электрической энергии (ЛЭП)	Прямая АПВ (ДП)	Прямая АПВ (ЛЭП)	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.								Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт.								Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы/сутки/ЛЭП/ММ/ДД)	Время и дата устранения технического нарушения на объекте данной сетевой организации (часы/сутки/ЛЭП/ММ/ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем (сутки/часы/сутки/ЛЭП/ММ/ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на остановленном оборудовании (УСЛУ), по которым в результате технического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт	Наименование документа первичной информации (наименование документа, журнал, отчеты и т.п.)	Время и дата составления документа первичной информации (сутки/расчетный час/расчетный час/сутки/ММ/ДД)		
								Потребители электрической энергии				Потребители электрической энергии				Потребители электрической энергии				Потребители электрической энергии												
								1 категория		2 категория		3 категория		1 категория		2 категория		3 категория		1 категория		2 категория									3 категория	
								полное	частичное	полное	частичное	полное	частичное	полное	частичное	полное	частичное	полное	частичное	полное	частичное	полное	частичное								полное	частичное
1	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КРУН-2 опорный изолятор	ПС	10	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	10.01.15 10:20	10.01.15 19:58	9,6	0	Оперативный журнал 6-10кВ	10.01.15 10:20		
2	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10 кВ РП-5-ТП-140	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	1	30	0	0	0	31	0	0	0	0	30	0	0	30	17.01.15 7:38	17.01.15 9:05	16,01.15 10:00	1,5	0	Оперативный журнал 6-10кВ	17.01.15 7:38		
3	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КРУН-СМН	ПС	10	1	0	1	0	0	0	74	1	0	0	75	0	0	0	0	75	75	0	0	75	28.01.15 16:12	28.01.15 22:45	28,01.15 22:45	6,6	0	Оперативный журнал 6-10кВ	28.01.15 16:12	
4	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ-10кВ От РП-10 ф./ЛЭП-10кВ№1	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10	0	0	10	01.02.15 1:44	01.02.15 11:32	01,02.15 11:32	9,8	0	Оперативный журнал 6-10кВ	01.02.15 1:44	
5	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10 кВ ф. Город:20	ЛЭП	10	1	0	0	0	1	0	3	262	0	0	266	0	1	0	3	266	270	0	0	270	14.02.15 17:45	14.02.15 19:20	15,02.15 17:00	1,6	0	Оперативный журнал 6-10кВ	14.02.15 17:45	
6	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-6кВ ТП-47-ТП-113	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	91	0	0	91	0	0	0	0	91	91	0	0	91	17.02.15 16:40	17.02.15 17:55	18,02.15 17:00	1,3	0	Оперативный журнал 6-10кВ	17.02.15 16:40	
7	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10 кВ ТП-194-ТП-199 ТП-198-ТП-158	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	1	91	0	0	92	0	0	0	1	91	91	0	0	92	07.03.15 9:45	07.03.15 10:50	08,03.15 17:00	1,1	0	Оперативный журнал 6-10кВ	07.03.15 9:45	
8	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ТП ЦЭММ ТП Шахта 21 ТП Шахта 21 Бис	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	135	0	0	135	0	0	0	0	135	135	0	0	135	13.03.15 9:25	13.03.15 15:42	13,03.15 15:42	6,3	0	Оперативный журнал 6-10кВ	13.03.15 9:25	
9	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10кВ ТП-81 - ТП-155 На п/ст урванна в результате несеклетивной работы релейной защиты одновременно отключился ф. Город:2	ЛЭП	10	1	0	1	0	0	0	0	256	0	0	256	0	0	0	0	256	256	0	0	256	18.03.15 12:56	18.03.15 14:05	19,03.15 15:42	1,2	0	Оперативный журнал 6-10кВ	18.03.15 12:56	
10	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ-6кВ ф. Ширинская-2	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0	4	24.03.15 13:48	24.03.15 20:00	24,03.15 20:00	6,2	0	Оперативный журнал 6-10кВ	24.03.15 13:48	
11	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-6кВ	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	84	0	0	84	0	0	0	0	84	84	0	0	84	25.03.15 9:41	25.03.15 11:00	26,03.15 17:00	1,3	0	Оперативный журнал 6-10кВ	25.03.15 9:41	
12	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10кВ РП-4ТП-65.135 На п/ст урванна в результате несеклетивной работы релейной защиты одновременно отключился ф. Город:2	ЛЭП	10	1	0	1	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0	11	11	0	0	11	11.04.15 13:45	11.04.15 19:30	12,04.15 19:30	5,8	0	Оперативный журнал 6-10кВ	11.04.15 13:45	
13	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10кВ ТП-198-ТП-158	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	2	90	0	0	92	0	0	2	2	92	90	0	0	94	21.04.15 2:43	21.04.15 4:35	22,04.15 17:00	1,9	0	Оперативный журнал 6-10кВ	21.04.15 2:43	
14	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10кВ ТП-229-ТП-230 ТП-229-ТП-231	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0	0	0	0	19	19	0	0	19	23.04.15 17:05	24.04.15 2:15	25,04.15 1:00	9,2	0	Оперативный журнал 6-10кВ	23.04.15 17:05	
15	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ-10кВ ЛЭП-10кВ№2	ЛЭП	10	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	7	7	0	0	7	24.04.15 16:22	25.04.15 2:15	25,04.15 2:15	9,9	0	Оперативный журнал 6-10кВ	24.04.15 16:22	
16	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-6кВ ТП-7с-ТП-монтажи	ЛЭП	6	1	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	12	12	0	0	12	13.05.15 11:29	13.05.15 13:09	14,05.15 17:00	1,7	0	Оперативный журнал 6-10кВ	13.05.15 11:29	
17	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10кВ РП-4-ТП-128 РП-4-ТП-АГНС На п/ст урванна в результате несеклетивной работы релейной защиты одновременно отключился ф. Город:3 ф. Грод:8, в результате чего была обесточена секция шин 10 кВ в РП-4	ЛЭП	10	1	0	1	0	1	0	1	238	0	0	240	0	1	0	1	240	240	0	0	242	14.05.15 6:58	14.05.15 8:50	15,05.15 17:00	1,9	0	Оперативный журнал 6-10кВ	14.05.15 6:58	
18	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КТП-сады	ПС	6	1	0	0	0	0	0	0	125	0	0	125	0	0	0	0	125	125	0	0	125	16.05.15 8:25	16.05.15 21:20	16,05.15 21:20	12,9	0	Оперативный журнал 6-10кВ	16.05.15 8:25	

