Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ООО "ПромЭнергоСбыт" за 2016 г.

№	Наименование структурного подразделения электросети	Диспетчерское наименование подстаций или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПЭС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Причина прекращения передачи электроэнергии (1/0)3	Причина АПВ (1/0)4	Причина АВР (1/0)5	Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт							Количество потребителей услуг (производителей электрической энергии) по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт																				
								Потребители электрической энергии							Потребители электрической энергии																					
								1 категории надежности		2 категории надежности					1 категории надежности		2 категории надежности																			
								Полное	Частичное	Полное	Частичное	3 категории надежности	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 9-15)	полное	Частичное	полное	Частичное	3 категории надежности	С максимальной мощностью от 150 кВт	С максимальной мощностью от 150 до 670 кВт	С максимальной мощностью свыше 670 кВт	Всего (сумма граф 17-21)	Электросетевые организации	Производители электрической энергии	Всего (сумма граф 23-27)	(часы, минуты, ГГГГ. ММ. ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной электросетевой организации	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Суммарный объем электрической энергии (мощности) не распределенным потребителей услуг, по которым разделяется технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события*,МВт	Наименование документа первичной информации (акт расследования технологического нарушения и т.п.)	Реквизиты документа первичной информации (акт расследования технологического нарушения (акарий) или иного документа , дословно и дата записи в журнале оперативной)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-6кВ ТП-117-ТП-3	ЛЭП	6	1	-	-	-	-	-	-	ТП-3-34шт ТП-60-22шт ТП-103-150шт ТП-45-30шт ТП-48-2шт	-	-	238	-	-	-	-	238	238	0	0	238	0	0	238	27.01.2016 14:09	27.01.2016 16:50	28.01.2016 18:00	2,68	0	Оперативный журнал 6-10кВ	27.01.2016 14:09
2	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 6 кВ ПС №76 Сокольники – ф. «Город-2»	ЛЭП	6	1	-	-	-	-	-	ТП-ЦРП 2 секция-1 шт ТП-9сок- 1шт ТП-7сок -1 шт ТП-10 сок -1- шт ТП-11 сок– 1шт	ТП-ЦРП 2 секция-39 шт ТП-9 сок- 5шт ТП-2 сок-52 шт ТП-7 сок-52 шт ТП-8сок- 26 шт ТП-6 сок-11 шт ТП-16сок-2шт. ТП-10 сок-17 шт ТП-11 сок – 11шт ТП-13 сок– 5 шт	-	-	225	-	-	-	5	220	225	0	0	225	0	0	225	30.01.2016 19:20	30.01.2016 20:50	31.01.2016 17:00	1,5	0	Оперативный журнал 6-10кВ	30.01.2016 19:20
3	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10кВ П/ст «Гипс-Кнауф» № 7 ф. Гипсовый - 3	ЛЭП	10	1	-	-	-	-	-	-	ТП-238 – 49 шт. ТП-237 – 46 шт.	0	-	95	-	-	-	-	95	95	0	0	95	0	0	95	31.01.2016 15:50	31.01.2016 18:40	31.01.2016 18:40	2,83	0	Оперативный журнал 6-10кВ	31.01.2016 15:50
4	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ-6 кВ ТП-18 до ТП 55	ЛЭП	6	1	-	-	-	-	-	-	ТП-24-2шт ТП-22-12шт ТП - Родник -1шт ТП- Ивушка -1шт	-	-	16	-	-	-	-	16	16	0	0	16	0	0	16	26.02.2016 21:35	27.02.2016 16:35	27.02.2016 16:35	18	0	Оперативный журнал 6-10кВ	26.02.2016 21:35
5	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10 кВ ТП-178 на ТП-180	ЛЭП	10	0	-	-	-	-	-	-	ТП-185-218 шт ТП-180 -4 шт	-	-	222	-	-	-	-	222	222	0	0	222	0	0	222	19.03.2016 8:00	19.03.2016 9:12	20.03.2016 17:00	1,2	0	Оперативный журнал 6-10кВ	19.03.2016 8:00
6	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ- 10 кВ РП-6 — ТП-166	ЛЭП	10	1	-	-	-	-	-	ТП-166-1	ТП-166-12шт ТП-191-12шт	-	-	25	-	-	-	1	24	25	0	0	25	0	0	25	01.04.2016 4:55	01.04.2016 6:35	02.04.2016 18:00	1,67	0	Оперативный журнал 6-10кВ	01.04.2016 4:55
7	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ТП-88 РУ 10 кВ. На п/ст уранна в результате неселективной работы релейной защиты одновременно отключился ф.Город-2»	ЛЭП	10	1	-	-	-	-	-	-	ТП-88- 15шт ТП-89-11шт ТП-90- 29шт ТП-91- 44шт ТП-87- 3шт ТП-109- 3шт ТП«Восход» - 1 шт ТП-98-1шт ТП-97-50шт ТП-96-51шт ТП-38-5шт ТП-39-11шт ТП-81-119шт ТП-155-2шт ТП-154-1шт ТП-77-7шт	0	-	362	-	-	-	-	362	362	0	0	362	0	0	362	11.04.2016 21:33	12.04.2016 0:00	12.04.2016 20:00	2,45	0	Оперативный журнал 6-10кВ	11.04.2016 21:33
8	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ — 10 кВ «ТП-169-ТП-118»	ЛЭП	10	0	-	-	-	-	-	-	28 шт.	0	0	28	-	-	-	-	28	28	0	0	28	0	0	28	13.04.2016 15:40	13.04.2016 18:30	14.04.2016 19:00	2,83	0	Оперативный журнал 6-10кВ	13.04.2016 15:40
9	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10кВ ТП-162 - 163, ф. «Город -13»	ЛЭП	10	1	-	-	-	-	-	-	ТП-161-24шт ТП-162-25шт ТП-163-34шт	-	-	83	-	-	-	-	83	83	0	0	83	0	0	83	18.04.2016 21:50	18.04.2016 23:10	19.04.2016 17:00	1,33	0	Оперативный журнал 6-10кВ	18.04.2016 21:50
10	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ТП-198 РУ - 10 кВ ф. «Город 7»	ПС	10	1	-	-	-	-	-	Кот 1-1 шт ЦТП-1шт	ТП-228 — 37 шт ТП-230 — 16 шт ТП-193 — 11 шт ТП-194 -26 шт ТП-199 -21 шт ТП-198 - 18 шт ТП-158-1 шт ТП-280-1 шт	-	-	134	-	-	-	2	132	134	0	0	134	0	0	134	07.05.2016 7:12	07.05.2016 13:40	08.05.2016 20:00	6,47	0	Оперативный журнал 6-10кВ	07.05.2016 7:12
11	ООО "ПромЭнергоСбыт"	Повреждение кабельного захода в ТП-ЦЕММ ф. «ЦЕММ»	ПС	6	1	-	-	-	-	-	-	318	-	1	318	-	-	-	-	318	318	0	0	318	0	0	318	08.05.2016 8:40	08.05.2016 19:00	08.05.2016 17:00	10,33	0	Оперативный журнал 6-10кВ	08.05.2016 8:40
12	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ТП-228 РУ-10 кВ	ЛЭП	10	-	-	-	-	-	-	Кот 1-1 шт ЦТП-1шт	ТП-228 — 37 шт ТП-230 — 16 шт ТП-193 — 11 шт ТП-194 -26 шт ТП-199 -21 шт ТП-198 - 18 шт ТП-158-1 шт ТП-280-1шт	-	-	134	-	-	-	2	132	134	0	0	134	0	0	134	12.05.2016 11:05	12.05.2016 14:30	12.05.2016 14:30	3,42	0	Оперативный журнал 6-10кВ	12.05.2016 11:05
13	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ-6 кВ ф. Автобаза с ПС 76 Сокольники	ЛЭП	6	1	-	-	-	-	-	-	5 шт	-	-	5	-	-	-	-	5	5	0	0	5	0	0	5	20.05.2016 9:55	20.05.2016 14:00	20.05.2016 14:00	4,08	0	Оперативный журнал 6-10кВ	20.05.2016 9:55
14	ООО "ПромЭнергоСбыт"	Отключение на п/ст Котельная РЖД. - Повреждение не найдено	ПС	10	0	-	-	-	-	-	-	ТП-241 — 12 шт ТП-242 — 91 шт ТП-244 — 9 шт ТП-231 — 6 шт ТП-229 — 6 шт ТП-186 - 29 шт ТП-189 – 31 шт	-	-	184	-	-	-	-	184	184	0	0	184	0	0	184	24.05.2016 16:00	24.05.2016 18:00	25.05.2016 17:00	2	0	Оперативный журнал 6-10кВ	24.05.2016 16:00
15	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ 6 кВ ф. ЗДМ с РП-14	ЛЭП	6	1	-	-	-	-	-	-	16 шт.	-	-	16	-	-	-	-	16	16	0	0	16	0	0	16	29.05.2016 8:04	29.05.2016 14:12	29.05.2016 14:12	6,13	0	Оперативный журнал 6-10кВ	29.05.2016 8:04
16	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ-6кВ ф. «Ширинская - 2» с п/ст 76 Сокольники	ЛЭП	6	1	-	-	-	-	-	-	18 шт.	-	-	18	-	-	-	-	18	18	0	0	18	0	0	18	29.05.2016 18:46	29.05.2016 23:35	29.05.2016 23:35	4,82	0	Оперативный журнал 6-10кВ	29.05.2016 18:46
17	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ – 10кВ РП-4 – ТП-65 КЛ – 10кВ РП-4 – РП-5	ЛЭП	10	1	-	-	-	-	-	-	ТП-65 - 41 ТП-134-9шт ТП-133-24шт ТП-132-2шт ТП-131-10шт	-	-	86	-	-	-	-	86	86	0	0	86	0	0	86	31.05.2016 14:59	31.05.2016 18:00	01.06.2016 20:00	3,02	0	Оперативный журнал 6-10кВ	31.05.2016 14:59

| | | |

42	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-6 кВ ТП-121-ТП-28	ЛЭП	6	1							ТП-120-7шт ТП-28-68шт ТП-121-175шт ТП-104- 41 шт ТП-254- 1 шт			292					292	292	0	0	292	0	0	292	14.07.2016 10:46	14.07.2016 12:25	15.07.2016 18:00	1,65	0	Оперативный журнал 6-10кВ	14.07.2016 10:46
43	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 6 кВ РП-1- ТП-55	ЛЭП	6	1						0	4			4					4	4	0	0	4	0	0	4	18.07.2016 4:20	18.07.2016 7:35	19.07.2016 18:00	3,25	0	Оперативный журнал 6-10кВ	18.07.2016 4:20
44	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-6кВ Ф. Шамотный 3	ЛЭП	6	0							ТП-1-131шт			131					131	131	0	0	131	0	0	131	18.07.2016 4:20	18.07.2016 5:25	18.07.2016 18:00	1,08	0	Оперативный журнал 6-10кВ	18.07.2016 4:20
45	ООО "ПромЭнергоСбыт"	РП-6 ф. ТП-166	ЛЭП	10	1							ТП-166 – 15 шт ТП-191- 10 шт			25					25	25	0	0	25	0	0	25	18.07.2016 18:08	18.07.2016 19:30	19.07.2016 17:00	1,37	0	Оперативный журнал 6-10кВ	18.07.2016 18:08
46	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ-10 кВ РП-5-ТП-140	ЛЭП	10	1						1	0 ТП-140- 8шт			36					36	36	0	0	36	0	0	36	24.07.2016 13:48	24.07.2016 15:20	25.07.2016 17:00	1,53	0	Оперативный журнал 6-10кВ	24.07.2016 13:48
47	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 10 кВ ТП-Рембаза	ЛЭП	10	1							ТП-21-3 шт ТП-Агроснаб – 1 шт ТП-Рембаза – 1 шт ТП-157 – 51 шт ТП-137-109 шт ТП138-128 шт			290					290	290	0	0	290	0	0	290	24.07.2016 13:48	24.07.2016 21:05	25.07.2016 19:00	7,28	0	Оперативный журнал 6-10кВ	24.07.2016 13:48
48	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 10 Ка ТП-87-ТП-88	ЛЭП	10	1						1	ТП-87- 3 шт ТП-88-16 шт ТП-89-12 шт ТП-90-29 шт ТП-91-51 шт ТП-109- 3 шт ТП-Восход -1 шт			116					116	116	0	0	116	0	0	116	25.07.2016 16:25	25.07.2016 21:00	26.07.2016 19:00	4,58	0	Оперативный журнал 6-10кВ	25.07.2016 16:25
49	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ 10 кВ на ТП- 248	ЛЭП	10	1							ТП-248 – 58 шт			58					58	58	0	0	58	0	0	58	25.07.2016 16:17	25.07.2016 22:00	25.07.2016 22:00	5,72	0	Оперативный журнал 6-10кВ	25.07.2016 16:17
50	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 10 кВ ТП 92-ТП-156-ТП-40	ЛЭП	10	1						1	ТП-94-24 шт ТП-95-7 шт ТП-84-17 шт ТП-99-2 шт ТП-93-28 шт ТП-40- 15 шт ТП-30-42 шт			137					137	137	0	0	137	0	0	137	25.07.2016 16:55	25.07.2016 21:38	26.07.2016 20:00	4,72	0	Оперативный журнал 6-10кВ	25.07.2016 16:55
51	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 10 кВ ТП-69-ТП-70	ЛЭП	10	1						1	ТП-82-1 шт ТП-70- 26 шт			28					28	28	0	0	28	0	0	28	25.07.2016 17:19	25.07.2016 19:25	26.07.2016 20:00	2,1	0	Оперативный журнал 6-10кВ	25.07.2016 17:19
52	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ 10 кВ ф. «Город 4» п/ст Уравна	ЛЭП	10	1							ТП-248 – 58 шт			58					58	58	0	0	58	0	0	58	29.07.2016 17:10	29.07.2016 21:45	29.07.2016 21:10	4,58	0	Оперативный журнал 6-10кВ	29.07.2016 17:10
53	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 10 кВ ТП-131-ТП132	ЛЭП	10	1							ТП-134-9 шт ТП-133-24 шт ТП-132- 2 шт ТП-131-10 шт			45					45	45	0	0	45	0	0	45	02.08.2016 15:12	02.08.2016 18:50	03.08.2016 19:00	3,63	0	Оперативный журнал 6-10кВ	02.08.2016 15:12
54	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 10 кВ ТП-132-ТП-133	ЛЭП	10	1							ТП-134-9 шт ТП-133-24 шт ТП-132- 2 шт ТП-131-10 шт			45					45	45	0	0	45	0	0	45	05.08.2016 10:26	05.08.2016 14:55	06.08.2016 18:00	4,48	0	Оперативный журнал 6-10кВ	05.08.2016 10:26
55	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ 6 кВ ф. Автобаза	ЛЭП	6	1							ПС-Сады – 1 шт ПС-ПМК-1 шт ПС-Автобаза-13 шт			15					15	15	0	0	15	0	0	15	07.08.2016 7:05	07.08.2016 14:15	07.08.2016 14:15	7,17	0	Оперативный журнал 6-10кВ	07.08.2016 7:05
56	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ 10 кВ Линия -7	ЛЭП	10	1							1			1					1	1	0	0	1	0	0	1	19.08.2016 12:50	19.08.2016 14:35	19.08.2016 14:35	1,75	0	Оперативный журнал 6-10кВ	19.08.2016 12:50
57	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 10 кВ ТП-96-ТП-81	ЛЭП	10	1							ТП-98 – 1 шт ТП-97 – 57 шт ТП-96 – 55 шт ТП-38 – 9 шт ТП-257 – 1 шт ТП-39-14 шт ТП-81 – 120 шт ТП-155 – 2 шт ТП-154 – 1 шт ТП-77-8 шт			268					268	268	0	0	268	0	0	268	23.08.2016 9:43	23.08.2016 11:10	24.08.2016 18:00	1,45	0	Оперативный журнал 6-10кВ	23.08.2016 9:43
58	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ 6 кВ РП-3-ТП-100	ЛЭП	6	1							ТП-100-124 шт ТП-49-66 шт ТП-6-58 ТП-59-7 шт		0 0	255					255	255	0	0	255	0	0	255	07.09.2016 13:28	07.09.2016 15:30	07.09.2016 19:00	2,03	0	Оперативный журнал 6-10кВ	07.09.2016 13:28
59	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 6 кВ ТП-34-ТП-26	ЛЭП	6	0					ТП-115- 1 шт		ТП-12 – 5 шт ТП-64-24 шт ТП-32-10 шт ТП-115-3 шт ТП-36 – 151 шт ТП-44 2 сек – 1 шт ТП-26 – 4 шт ТП-34- 45 шт.			244					244	244	0	0	244	0	0	244	07.09.2016 13:31	07.09.2016 17:00	08.09.2016 18:00	3,48	0	Оперативный журнал 6-10кВ	07.09.2016 13:31
60	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 6 кВ ТП-34-ТП-26	ЛЭП	6	0					ТП-115- 1 шт		ТП-12 – 5 шт ТП-64-24 шт ТП-32-10 шт ТП-115-3 шт ТП-36 – 151 шт ТП-44 2 сек – 1 шт ТП-26 – 4 шт ТП-34- 45 шт.			244					244	244	0	0	244	0	0	244	20.09.2016 14:18	20.09.2016 17:15	21.09.2016 19:00	2,95	0	Оперативный журнал 6-10кВ	20.09.2016 14:18
61	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 10 кВ с ТП-160 на сады	ЛЭП	10	1							ТП-Сады Азот 7 – 1 шт ТП-192 – 23 шт.			24					24	24	0	0	24	0	0	24	27.09.2016 10:35	27.09.2016 11:46	28.09.2016 18:00	1,18	0	Оперативный журнал 6-10кВ	27.09.2016 10:35
62	ООО "ПромЭнергоСбыт"	КЛ 6 кВ ТП-28-ТП121	ЛЭП	6	1							ТП-120 – 7 шт ТП-28 – 68 шт ТП-121 – 175 шт ТП-104 – 41 шт ТП-254 – 1 шт			292					292	292	0	0	292	0	0	292	04.10.2016 11:02	04.10.2016 12:11	05.10.2016 18:00	1,15	0	Оперативный журнал 6-10кВ	04.10.2016 11:02
63	ООО "ПромЭнергоСбыт"	ВЛ 10 кВТП-94-ТП-99	ЛЭП	10	1					ТП-156 – 1сек – 1 шт		ТП-94 – 24 шт ТП-99- 2 шт ТП-93 – 28 шт ТП-40 – 15 шт ТП-30 – 42 шт ТП-95 – 6 шт ТП-84 – 17 шт			135					135	135	0	0	135	0	0	135	09.10.2016 10:27	09.10.2016 13:19	09.10.2016 13:19	2,87	0	Оперативный журнал 6-10кВ	09.10.2016 10:27

| | | |